

АКТ
о выполнении технических условий

N _____

от 21 04 2020г.

Акционерное общество «Самарская сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице Генерального директора Мухаметшина Виля Сабировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Преображенский Двор», именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице Директора Сашина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 19.08.2016г. N 232/31-ТУ к договору о технологическом присоединении от 19.08.2016г. N 232/31.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п.11 ТУ № 232/31-ТУ от 19.08.2016г.

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) 288 кВт, в том числе: присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность кВт

Категория надежности электроснабжения 2

Перечень точек присоединения:

N	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	ПС-110/35/6 кВ «АТД», РП-210, ТП-2198, ТП-2108	В ТП-2108 сек 1, 2 РУ-6 кВ контакты болтового соединения кабелей 6 кВ, идущих от РП-210 сек 1, 2 РУ-6 кВ и ТП-2198 сек 1, 2 РУ-6 кВ.	6	288

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: ТУ АО «ССК» от 19.08.2016г. № 232/31-ТУ.

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя: Оборудование ТП-2108 1,2сек (перечень электроустановок, адрес) сетевой организацией, в лице Начальника Центрального участка СамЭС АО «ССК» Лепаловского И.Р.

(должностное лицо сетевой организации)

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: Оборудование ТП-2108 1,2сек

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: Автоматы ВА 57-39/2х500А

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены Замечаний нет, электроустановка может быть допущена в эксплуатацию.

7. Прочие отметки:



Должностное лицо
сетевой организации

(подпись) **ДОверенности**
№151/от 25.02.2019
САЛЕН (Ф.И.О.)

Заявитель (уполномоченный
представитель заявителя)
Директор ООО «Преображенский Двор»

(подпись)

(подпись) / Сашин Д.Е.
(Ф.И.О.)

Начальник Центрального участка

Самарских ЭС АО «ССК»

(подпись)

(подпись) / Лепаловский И.Р.
(Ф.И.О.)